

Markowa, dnia 12.10.2018

ZGK.7011.35.104.2018

Gmina Markowa
37 -120 Markowa 1399

ZAPEWNIENIE I WARUNKI TECHNICZNE DOSTAWY WODY

Na podstawie art.34 ust.3 pkt 3 prawa budowlanego z 7 lipca 1994r. /tekst jednolity: Dz.U. z 2000r Nr 106, poz 1126 z póź.zm/ oraz ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz.U.Nr.72,poz.747 /.

o k r e ś l a s i ę w a r u n k i

**na wykonanie przyłącza wodociągowego do rozbudowywanej i przebudowywanej
Oczyszczalni Ścieków w Markowej położonej na działce Nr 7406 położonej w Markowej.**

- 1.Miejsce włączenia do istniejącej sieci wodociągowej \varnothing 250 mm położonej na działce Nr 5181.
Przyłącz wykonać rurą \varnothing 160 PE 100 RCSDR11**
2. Podłączenie do sieci wodociągowej wg wykonanego projektu technicznego.
3. Odbiorca własnym kosztem i staraniem wykona instalację zewnętrzną.
4. Lokalizację przyłącza uzgodnić w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Łańcucie ul. Mickiewicza 2 oraz uzyskać zgodę właścicieli parcel przebiegu przyłącza.
- 5.Wykonać przyłącz wodociągowy pod nadzorem pracownika Zakładu Gospodarki Komunalnej.
6. Do odbioru końcowego należy wykonać i przedłożyć **inwentaryzację powykonawczą** przyłącza wodociągowego i dostarczyć 1 egzemplarz mapki do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Markowej.
7. Roboty przed zasypaniem zgłosić do odbioru technicznego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Markowej i zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji przyłącza.
8. Wszelkie szkody jakie mogą zaistnieć przy wykonywaniu przyłącza pokrywa osoba lub jednostka zainteresowana przyłączem.
9. Przy zasypywaniu sieci należy rozłożyć w wykopie na głębokości 0,5 m – 0,7 m od powierzchni gruntu:
 - a) taśmę foliową niebieską
 - b) taśmę foliową niebieską z wtopionym wkładem metalowym
 - c) drut miedziany o 1,5 – 2,5 mm bezpośrednio na rurze PE.
- 10.Włączenie do sieci przyłącza należy zlecić właścicielowi sieci wodociągowej tj. Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Markowej.

11. Warunki eksploatacyjne dostawy wody określi Zakład Gospodarki Komunalnej w Markowej w zawartej umowie.
12. Pomiar ilości zużytej wody zlokalizowanej w wydzielonej żelbetowej podziemnej komorze pomiarowej z użyciem wodomierza sprzężonego DN80 (pomiar ilości wody na cele socjalne i technologiczne oraz p.poż.) za wodomierzem zostanie zamontowany zawór antyskażeniowy DN100 (zawór zwrotny). Przed i za wodomierzem zamontowane zasuwy. Wymiary komory wodomierzowej w rzucie w świetle 3,5m x 1,2 m. Lokalizacja komory wodomierzowej na terenie oczyszczalni ścieków.
13. Zapewnienie i warunki techniczne dostawy wody tracą ważność po upływie 2-ch lat od daty wydania.

GMINA MARKOWA

Markowa 1399

37-120 MARKOWA...STYCJI,

KIEROWNIK...
POZYSKANIE...
I PROMOCJA...

.....
/potwierdzenie odbioru/

Kierownik Zakładu

Robert Kochmański