


BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNY - OB.16

RZUT DACHU

SKALA 1:50



UWAGI:

1) Uszczelnienie przejścia cokołów dachowych przez otwory w połaci z blachy trapezowej wykonać z wykorzystaniem specjalistycznych zestawów do uszczelnień dla blach trapezowych/falistych (taśma uszczelniająca szer. ok.235mm np.Dektite lub równoważna + masa uszczelniająca np.Ejoplast lub równoważna + wkręty wierzące np.Ejot)

Uwaga:

1) nie przedstawiono projektowanego zadaszenia nowego wiatrotapu (szczegóły w branży architektonicznej).

2) wymiary dachu budynku podano orientacyjnie.

3) lokalizacja wywiewzaków i wentylatora dachowego jest taka sama jak dla stanu istniejącego (domiary podano orientacyjnie).

Rzędna ±0,00 wg. proj. archiwalnego (1995r.): $\sqrt{\pm 0,00=209,90}$

Rzędna ±0,00 wg. pomiaru geodezyjnego (2018r.): $\sqrt{\pm 0,00=209,70}$

<div><div>NOSAN</div><div>OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW</div></div>		Zakład Projektowo-Ustugowy "NOSAN" ul. Hauke Bosaka 9; 25-217 Kielce tel./fax: 41 361 15 38, 41 361 02 63 e-mail: biuro@nosan.pl		Nr rysunku/wersja: 16-I-4 v.1
Projekt:	PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY: ROZBUDOWA i PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MSC.MARKOWA, GM.MARKOWA, POW.ŁAŃCUCKI, WOJ.PODKARPACKE.			
Obiekt:	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MSC.MARKOWA, GM.MARKOWA dz.nr ewid. gruntu: 7406 (jedn. ewid. 181005_2 Markowa, obręb nr 0002 Markowa).			Stadium dokumentacji: P.W.
Inwestor:	GMINA MARKOWA MARKOWA 1399, 37-120 MARKOWA			Branza: INSTAL. SANITARNE
Tytuł rys.:	BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNY [OB.16]. INSTALACJE SANITARNE WOD-KAN i WENTYLACYJNE: RZUT DACHU.			Skala: 1:50
Imię i Nazwisko:		Nr uprawnień / Specjalność:	Data:	Podpis:
Projektował: mgr inż. Grzegorz Nowak		SWK/0051/PWOS/05 Instalacyjna- technologia, sieci, inst.sanit.	11.2018	
Sprawdził: mgr inż. Przemysław Trojnar		KL- 19/2001 Instalacyjna- technologia, sieci, inst.sanit.	11.2018	